

Утверждаю
Директор МАОУ ДО ДДиЮ «Факел»
Адаскевич Л.А.
« 19 » 2024 г.



ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ
НАРУШЕНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ВЫЯВЛЕННЫХ В ХОДЕ ПРОВЕРКИ
МАОУ ДО ДДиЮ «Факел» ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ПО НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ, ЯКОВЛЕНКО Е.В. НАЧАЛЬНИКОМ ОТДЕЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПО СОВЕТСКОМУ РАЙОНУ
Г.ТОМСКА 11.03.2024

№	Наименование мероприятий согласно акту проверки от 13.03.2024	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
1	П 8.1 предписания. Исполнительная документация на установки системы противопожарной защиты объекта.	До 13.03.2026 г. при наличии финансирования	Директор МАОУ ДО ДДиЮ «Факел» Адаскевич Л.А.
2	П 8.2. предписания. Для обеспечения безопасности эвакуации людей объекта защиты (МАОУ ДО ДДиЮ «Факел») не освещен аварийным (эвакуационным) освещением.	До 01.08.2025 г. при наличии финансирования	Директор МАОУ ДО ДДиЮ «Факел» Адаскевич Л.А.
3	П 8.3 предписания. Не обеспеченно объемно-планировочное и конструктивное исполнение эвакуационных путей, обеспечивающих безопасную эвакуацию людей при пожаре.	До 13.03.2026 г. при наличии финансирования	Директор МАОУ ДО ДДиЮ «Факел» Адаскевич Л.А.

Директор МАОУ ДО ДДиЮ «Факел»

Адаскевич Л.А.